



Директору  
ТОГБПОУ «Железнодорожный  
колледж им. В. М. Баранова»

Макарову П. Е.

ул. Турбинная, д.3,  
г. Мичуринск, 393768

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

В ходе проверки проведенной прокуратурой города по заданию прокуратуры области соблюдения законодательства о среднем профессиональном образовании, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 (далее по тексту – ППР в РФ), нормами пожарной безопасности, утвержденными нормативными правовыми актами МЧС России.

Проверкой установлено, что в общежитии ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» расположенном по адресу: г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д.115 не в полном объеме обеспечено наличием исправных фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, что является нарушением п.38 «ППР в Российской Федерации» от 25.04.2012 № 390.

В учебном корпусе ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» расположенном по адресу: г. Мичуринск, ул. Турбинная, д.3 для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, не создана квалификационная комиссия в составе не менее трех человек прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности, что является нарушением п.43 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.42в «ППР в Российской Федерации» от 25.04.2012 № 390.

Причинами выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение сотрудниками, ответственными за соблюдение норм пожарной безопасности, своих должностных обязанностей, а условиями, им способствующими, - отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Принять меры к устранению и недопущению впредь указанных в представлении нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующим.


2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения федерального законодательства.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием представителя прокуратуры г. Мичуринска.

4. О результатах сообщить прокурору города в письменном виде в установленный законом месячный срок, с приложением копии приказа о привлечении виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности.

5. Неисполнение законных требований прокурора влечет за собой административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города



Е. Х. Амириди