



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038

ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42

E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/127-2421

г. Мичуринск
(место составления)

22 июня 20 18 г.
(дата составления)

15⁰⁰

(время составления)

Н/с
М.П.
М.П.

**Тамбовское областное государственное
бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»**

Законному представителю

“ 22 ” июня 20 18 по адресу:
дата

Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Турбинная, 3.
(место проведения проверки)

Тюняев Виталий Викторович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области;

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 22.06.2018 № ТЗ/127-2421, составленного в отношении Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» (ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова»), Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, 3
ИНН: 6827002809, ОГРН: 1026801062089. zd-college@yandex.ru.

в присутствии директора ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова» Макарова Петра Евгеньевича, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации области от 12.12.2015г №1569 и приказа о назначении от 17.11.2016 №29-к

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять повторно меры по устранению выявленных нарушений: ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова» при эксплуатации электроустановок:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не доработаны паспорта на заземляющее устройство энергообъектов учреждения(учебные корпуса, здание общежития и т.п.), содержащий: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям, с указанием связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.8.1.,1.8.2, п.2.7.15.	25.07.2018
2.	Не доработаны и не пересмотрены однолинейные электрические схемы в целом по объектам учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3-1.8.6.	25.07.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684, т/факс: 8-4752-45-17-42.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

Директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М. Баранова»
Макаров Петр Евгеньевич



В.В.Тюняев

Подписи лиц, выдавших предписание:

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 22.06.2018 года № ТЗ/127-2421
Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М. Баранова»
Макаров Петр Евгеньевич



22.06.2018г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица, лица, проводившего проверку)