

Российская Федерация
Администрация Тамбовской области
Тамбовское областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
**«Железнодорожный колледж
имени В.М. Баранова»**
ул.Турбинная, д.3, г.Мичуринск, 393760
Тел. 8(47545) м/ф 5-41-28, 3-24-49
E-mail: zd-college@obraz.tambov.gov.ru
08.09.2022г. № 595

В территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.
Мичуринске, Мичуринском, Петровском,
Никифоровском,
Первомайском и Староюрьевском районах,
главному государственному
санитарному врачу в г. Мичуринске,
Мичуринском, Петровском, Никифоровском,
Первомайском и Староюрьевском районах
Ю.Н. Пономареву

Ответ на предписание

В ответ на Ваше предписание № 407 от «03» февраля 2021г. «Об устранении и выявленных нарушений санитарного законодательства» сообщаю следующее, что по данному предписанию были выполнены мероприятия следующего содержания:

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	В учебных корпусах во всех учебных кабинетах заменены парты со сколами на парты с цельным покрытием, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.9 (Приложение 1).	23.11.2021
2	В учебных корпусах во всех учебных кабинетах обеспечен контроль температуры с помощью термометров в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.7.3 (Приложение 2).	18.01.2021
3	В учебном корпусе №1 в мужском санитарном узле на 1-м этаже, в учебном корпусе №3 в мужском санитарном узле на 1-м этаже оборудован унитаз сиденьем в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.11 (Приложение 3).	26.08.2022
4	В учебных корпусах №1,2 исключить хранение уборочного инвентаря, дезинфицируемых растворов в не предусмотренных для этих целей местах. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения	16.02.2021

08.09.2022

С/С

	уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделить помещение либо оборудовать место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.12 (Приложение 4)	
5	В учебном корпусе №1 в кабинете №1 окна оборудованы жалюзи в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.4.13 (Приложение 5).	25.08.2021
6	В учебном корпусе №1 в кабинете №3, в учебном корпусе №2 в кабинете №20, в учебном корпусе №3 в кабинетах №№3,7,10 заменены неисправные светильники в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.9 (Приложение 6).	01.03.2021
7	В учебном корпусе №1 в кабинете информационных технологий обеспечено освещение с использованием ламп с одинаковым световым излучением в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.5 (Приложение 6).	01.03.2021
8	В учебном корпусе №1 в фойе здания, в учебном корпусе №2 в педагогическом кабинете, в коридоре на 2-м этаже, в учебном корпусе №3 в коридоре на 2-м этаже устранены дефекты пола, напольного покрытия в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.2 (Приложение 7).	27.10.2021
9	В учебном корпусе №2 в кабинетах № 15, №16, №18, №19, №20, в медпункте, в учебном корпусе в кабинетах №5, №11 на стенах и потолке устранены дефекты, проведен ремонт кровли и устранены следы прошедших протеканий в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.3 (Приложение 8).	30.11.2021
10	В учебном корпусе №1 помещения уборных оборудованы системой горячего водоснабжения (в случае отсутствия технической возможности подключения здания к	09.11.2021

	централизованному горячему водоснабжению использовать водонагревающие приборы) в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.6.1, п. 2.6.5 (Приложение 9).	
11	В учебном корпусе №3 в кабинете «деловой карьеры» разбитое стекло в одном из окон заменено на новое без нарушения целостности стекла в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.3 (Приложение 10).	27.12.2021
12	В учебном корпусе №1 в кабинете №1, в общежитии в жилой комнате №5 обеспечен уровень искусственного освещения, соответствующий гигиеническим нормативам согласно требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.1 (Приложение 6).	01.03.2021
13	В учебном корпусе №2 обеспечено соответствие качества воды гигиеническим нормативам согласно требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.6.2 и СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» п.3.5 (Приложение 11).	12.01.2022

Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
имени В.М. Баранова»

П.Е. Макаров

